

Wielopole Skrzyńskie, 24.10.2016 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „**Przebudowa drogi Nawsie – Stachorówka w km 0+350 ÷ 1+349 na działkach nr ew. 1990, 1757 w miejscowości Nawsie**”

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający tj. Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, iż do wyżej wymienionego postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

- Dotyczy: **Przebudowa drogi Nawsie – Stachorówka w km 0+350 – 1+349 na działkach nr ew. 1990, 1757 w m. Nawsie.**

- 1) Przekroje typowe wskazują na wykonanie dolnej warstwy podbudowy z pospółki stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm, natomiast przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy opisują wykonanie podbudowy z pospółki gr. 10 cm. Prosimy o korektę przedmiaru oraz kosztorysu ofertowego.
- 2) Zwracamy się z prośbą o udostępnienie specyfikacji technicznych na wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.

Odpowiedź:


Ad.1 Wyżej wymienione dane dotyczące grubości pospółki w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym (zał. nr 2 i nr 3 do SIWZ) zostały podane przez Zamawiającego w wyniku pomyłki.

W związku z powyższym w dniu publikacji niniejszej odpowiedzi zostały zaktualizowane załączniki nr 2 i nr 3 do SIWZ – przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy – poprawiono informację o grubości pospółki.

Ad. 2 W odpowiedzi na prośbę o udostępnienie specyfikacji technicznych na wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Zamawiający w dniu publikacji niniejszej odpowiedzi udostępnił przedmiotową specyfikację na stronie BIP Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie pod adresem:

http://www.wielopole.bip.gmina.pl/index.php?id=398&a=3800&n_id=634

Prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem aktualnego formularza przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Łukasz Dziok