



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



GMINA
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie

Wielopole Skrzyńskie 11.01.2018 r.

RR.271.5.2017.ŁD

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Glinik” - nr ref. RR.271.5.2017.ŁD.

Zamawiający tj. Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, iż do wyżej wymienionego postępowania zostały złożone zapytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.


Pytanie:

Czy Zamawiający w pozycjach nr 20 i 21 przedmiaru robót (dotyczących wykonania przewiertów) dopuszcza zastosowanie rur PE-100 RC SDR11 dwuwarstwowych zamiast rur TS trójwarstwowych SDR11.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wyżej wymienionego rozwiązania.

Zatwierdzam

WÓJT

mgr inż. Marek Tęczar

