

**GMIJA**  
**WIELOPOLE SKRZYŃSKIE**  
Wielopole Skrzyńskie 200  
39-110 Wielopole Skrzyńskie

RRz.271.24.2019

Wielopole Skrzyńskie 07.01.2020 r.

**Wykonawcy biorący udział  
W postępowaniu**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wielopolu Skrzyńskim” – oznaczonego symbolem RRz.271.24.2019.**

Zamawiający tj. Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, iż do wyżej wymienionego postępowania zostały złożone zapytania.

W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1.**

„W przedmiarze robót w poz. 108 przyjęta jest studzienka rewizyjna systemowa o śr. 425 mm w ilości 1 szt. oraz w poz. 110 przyjęta jest 1 szt. studzienki rewizyjnej betonowej, natomiast wg. planu zagospodarowania terenu zaprojektowane są 3 studzienki rewizyjne.

Proszę o odpowiedź ile faktycznie ma być studzienek rewizyjnych (2 czy 3), a jeżeli 3 to czy ma to być studzienka betonowa czy systemowa z tworzywa sztucznego i z jakim włazem.”

**Odpowiedź 1.**

*W poz. 108 kosztorysu ofertowego należy wycenić: wpust uliczny fi 500, betonowy, z gotowych elementów, z osadnikiem gł. min. 0,50 m i skrzynką żeliwną, klasy D400 o wym. 400x600 mm, w ilości 4,0 szt.*

*W poz. 110 kosztorysu ofertowego należy wycenić 0 (słownie: zero) studzienek betonowych.*

## Pytanie 2.


„W przedmiarze robót w poz. 107 przyjęta jest studzienka kanalizacyjna systemowa o śr. 425 mm – zamknięcie kartą uliczną ściekową w ilości 4 szt., natomiast wg. opisu z projektu budowlanego wykonawczego część sanitarna, w/w studzienki powinny być wykonane z gotowych elementów betonowych fi 500.

Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane powyższe studzienki kanalizacyjne.”

## Odpowiedź 2.

*W poz. 107 kosztorysu ofertowego należy wycenić: studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm - zamknięcie pokrywą żeliwną (studzienka rewizyjna), w ilości 3,0 szt.*

**Zamawiający udostępnia na stronie internetowej zaktualizowany załącznik nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Kosztorys Ofertowy.**

ZASTĘPCA WÓJTA  
  
mgr Łukasz Dziuk