

Wielopole Skrzyńskie 22.11.2019 r.

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „**Przebudowa drogi wewnętrznej Wielopole Stara Droga w km 0+000-0+296**” – oznaczonego symbolem ref. RRz.271.21.2019

Zamawiający tj. Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, iż do wyżej wymienionego postępowania zostały złożone zapytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1.** Dotyczy pozycji 27 przedmiaru robót/kosztorysu ofertowego. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy sieci gazowej, bądź o szczegółowy opis, jakie prace dokładnie kryją się pod tym punktem.

**Odpowiedź:** Zgodnie z uzyskanymi warunkami nr PSG6III/ZIU/18W/413707/16 – 258/1/16 z dnia 30.05.2016 r, przed rozpoczęciem prac wykonana będzie odkrywka istniejącego gazociągu celem sprawdzenia i zlokalizowania końcówek rur ochronnych. Jeżeli istniejące rury ochronne spełniają swoją rolę i właściwie zabezpieczają gazociąg, należy od przebudowy odstąpić. Przebudowa przedmiotowych odcinków gazociągu odbędzie się wyłącznie w przypadku, gdy rury ochronne nie będą spełniać wymagań w zakresie zabezpieczenia gazociągów.

WÓJT  
  
mgr inż. Marek Tęczar